



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0840.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Zbiorniki CWU Rotenso: AQT (200/300/400/500)EC1A, AQT (200/300/400/500)IX1, AQT (200/300/400/500)IX2, AQT (200/300)+90IX1

Zawierający / containing: stal nierdzewną, stal, emalię ceramiczną, mosiądz, anodę magnezową, EPDM i inne materiały według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: magazynowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (w tym zakładach opieki zdrowotnej) oraz w obiektach produkcyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. ( Dz. U. 2019 r., poz. 595 ) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Rotenso Sp. z o.o.  
41-700 Ruda Śląska  
ul. Szyb Walenty 16

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp.k.  
41-700 Ruda Śląska  
Szyb Walenty 16




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.07.26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.07.26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 lipca 2023

The date of issue of the certificate: 26th July 2023

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB